

反恐怖防范管理规范 第 18 部分：文博场馆影剧院

Anti-terrorist precaution management regulations
Part 18: Relics and museology venue and movie theater

2016 - 12 - 30 发布

2017 - 04 - 01 实施

目 次

| | |
|--------------------------------------|----|
| 前言 | II |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 防范原则 | 1 |
| 5 目标分类划分原则 | 1 |
| 6 重要部位 | 2 |
| 7 常态反恐怖防范 | 2 |
| 8 非常态反恐怖防范 | 12 |
| 9 应急预案要求和监督、检查 | 12 |
| 附录 A（规范性附录） 文博场馆影剧院反恐怖防范等级划分标准 | 13 |

前 言

本部分除表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8、表9中规定的推荐性条款，其余为强制性条款。

DB12/ 522《反恐怖防范管理规范》分为以下部分：

- 第1部分：通则；
- 第2部分：城市轨道交通；
- 第3部分：党政机关；
- 第4部分：民爆物品；
- 第5部分：公共供水；
- 第6部分：电信；
- 第7部分：水利工程；
- 第8部分：燃气供储；
- 第9部分：广电传媒；
- 第10部分：危险化学品存储；
- 第11部分：道路桥隧设施；
- 第12部分：长途客运场站；
- 第13部分：中小学幼儿园；
- 第14部分：医院；
- 第15部分：超市；
- 第16部分：大型商业综合体；
- 第17部分：体育场馆；
- 第18部分：文博场馆影剧院；

本部分为DB12/ 522的第18部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本部分的某些内容可能涉及专利。本部分的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由天津市反恐怖工作领导小组办公室提出并归口。

本部分起草单位：天津市文化广播影视局、天津市公安局反恐怖工作总队。

本部分主要起草人：黄永刚、康书祥、于秀山、王家声、韩增萍、乔焱、张一磊。

本部分于2016年12月首次发布。

反恐怖防范管理规范

第 18 部分：文博场馆影剧院

1 范围

本部分规定了文博场馆影剧院反恐怖防范系统管理的术语和定义、防范原则、分类划分原则、重要部位、常态反恐怖防范、非常态反恐怖防范、应急预案要求和监督、检查。

本部分适用于天津市文博场馆影剧院反恐怖防范系统的规划、设计、建设、施工、验收、使用、维护。现有的文博场馆影剧院应按照本规范改造、完善。文化馆、展览馆、规划馆等其他文化传播公共场所参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GA 27 文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定

JGJ 57 剧场建筑设计规范

JGJ 58 电影院建筑设计规范

DB12/ 522 反恐怖防范管理规范 第1部分：通则

3 术语和定义

DB12/ 522界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

文博场馆影剧院 relics and museology venue and movie theater

指坐落在天津市辖区内的公共图书馆、博物馆（陈列馆、纪念馆）、公共电影院、剧院（场）等承担文化传播责任的公共场所。

4 防范原则

4.1 文博场馆影剧院的反恐怖防范工作应遵循“预防为主、单位负责、突出重点、保障安全、专群结合”的方针和“谁主管（监管）、谁负责；谁经营、谁负责”的原则。

4.2 文博场馆影剧院管理单位是反恐怖防范的责任主体，文博场馆影剧院的业务主管（监管）等职能部门应实施反恐怖防范管理、检查、监督，反恐怖主义工作领导小组机构、公安机关、属地职能部门负责反恐怖防范的指导、协调、检查、监督。

4.3 文博场馆影剧院管理单位应建立并实施反恐怖防范系统。

5 目标分类划分原则

按照文博场馆影剧院的分类，以及遭受恐怖袭击后可能造成的人员伤亡、财产损失、社会影响等要素，对文博场馆影剧院进行反恐怖防范等级划分，分类标准见规范性附录A。

6 重要部位

文博场馆影剧院反恐怖防范重要部位主要包括：出入口、票务厅（室）、阅览室、图书馆大厅、展厅、博物馆大厅、观众厅、电影院大厅、剧场后台、剧场大厅、停车库（场）、电梯间、监控中心、信息处理设施、通风空调系统、供电设施、供水设备、藏书（品）库房和其他人员密集场所。

7 常态反恐怖防范

7.1 人防

7.1.1 人防组织

应符合DB12/ 522中7.1.1要求。

7.1.2 人防配置

表1 人防配置表

| 序号 | 项目 | | 配设要求 | 设置标准 | | |
|----|------------|------|------------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 1 | 反恐怖防范工作机构 | | 组织健全、分工明确、责任落实 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 2 | 反恐怖防范第一责任人 | | 文博场馆影剧院的法人或主要负责人 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 3 | 反恐怖防范责任部门 | | 明确责任部门 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 4 | 安保力量 | 技防值守 | 监控中心，技防设施操作 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 5 | | 固定值守 | 出入口、大厅 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 6 | | 巡逻 | 反恐怖防范重要部位 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 7 | | 机动值守 | 周界 | 宜设 | 宜设 | 宜设 |

文博场馆影剧院反恐怖防范目标的组织应根据面积、人员数量、重要部位分布等情况配备安保力量，明确常态安保力量人数。

7.1.3 人防管理

7.1.3.1 人防管理制度应符合 DB12/ 522 中 7.1.3.3 要求。

7.1.3.2 文博场馆影剧院应建立与反恐怖主义工作领导机构、公安机关、业务主管（监管）等职能部门的防范与应急联动机制，实现涉恐信息的实时报送。

7.1.3.3 文博场馆影剧院应建立并实施人防管理制度，并做好相应的记录。

7.1.4 安保力量要求

安保力量要求应符合DB12/ 522中7.1.4的要求。

7.2 技防

7.2.1 技防组成

文博场馆影剧院反恐怖技防包括视频监控、入侵报警、出入口控制、停车库（场）管理、电子巡查、公共广播、防爆安检、通讯显示记录、出入口人员身份核查、人员统计等系统。

7.2.2 技防配置

图书馆技防应按表2的规定配置。

表2 图书馆技防配置表

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|--------|---------------|-------------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 1 | 视频监控系统 | 高清摄像机 | 与外界相通的出入口 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 2 | | | 人行电梯上下行口 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 3 | | | 主通道 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 4 | | | 水、电、通讯控制区域 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 5 | | | 空调、通风系统控制区域 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 6 | | | 藏书库房 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 7 | | | 阅览室、公共服务区域 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 8 | | | 停车库（场）及其出入口、主要通道 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 9 | | | 接待、服务处 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 10 | | | 物品寄存处 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 11 | | | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 12 | | 控制、处理、记录、显示装备 | 值班室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 13 | | | 监控中心 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 14 | 入侵报警系统 | 入侵探测器 | 所在院区或楼宇的周界 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 15 | | | 无人值守的配电机房、中央空调主机室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 16 | | | 与外界相通窗户 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 17 | | | 排气管道、地下大型管道 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 18 | | | 通信机房 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 19 | | | 重要通信基站 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 20 | | 紧急报警装置 | 接待、服务处 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 21 | | | 出入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 22 | | | 门卫室、值班室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 23 | | | 藏书库房 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 24 | | | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 25 | | 处理、控制、管理设备 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |

表2 图书馆技防配置表(续)

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|------------|------------|-------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 26 | 入侵报警系统 | 显示、记录设备 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 27 | 出入口控制系统 | | 主要进出口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 28 | | | 藏书库房 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 29 | | | 阅览室、公共服务区域 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 30 | | | 配电房 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 31 | 停车库(场)管理系统 | | 停车库(场) | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 32 | 电子巡查系统 | | 馆内主要通道 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 33 | | | 馆外应巡逻线路 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 34 | 公共广播系统 | | 各区域 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 35 | 防爆安检系统 | 金属探测安检门 | 主要入口 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
| 36 | | X射线安全检查装置 | 主要入口, 物品寄存处 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
| 37 | | 手持式金属探测仪 | 主要入口 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
| 38 | | 手持式危险液体探测仪 | 主要入口 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
| 39 | 通信显示记录系统 | | 服务、咨询电话 | 应设 | 应设 | 宜设 |

博物馆技防应按表3的规定配置。

表3 博物馆技防配置表

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|--------|-------|------------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 1 | 视频监控系统 | 高清摄像机 | 与外界相通的出入口 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 2 | | | 人行电梯上下行口 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 3 | | | 主通道 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 4 | | | 水、电、通讯控制区域 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 5 | | | 空调、通风系统控制区域 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 6 | | | 藏品库房、藏品修复室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 7 | | | 展厅、大厅 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 8 | | | 停车库(场)及其出入口、主要通道 | 应设 | 应设 | 应设 |

表3 博物馆技防配置表（续）

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|------------|---------------|-------------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 9 | 视频监控系统 | 高清摄像机 | 接待、服务处 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 10 | | | 物品寄存处 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 11 | | | 监控中心 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 12 | | 控制、处理、记录、显示装备 | 值班室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 13 | | | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 14 | 入侵报警系统 | 入侵探测器 | 所在院区或楼宇的周界 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 15 | | | 无人值守的配电机房、中央空调主机室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 16 | | | 与外界相通窗户 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 17 | | | 排气管道、地下大型管道 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 18 | | | 通信机房 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 19 | | | 重要通信基站 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 20 | | 紧急报警装置 | 接待、服务处 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 21 | | | 进出口、检票处 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 22 | | | 门卫室、值班室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 23 | | | 藏品库房、藏品修复室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 24 | | | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 25 | | 处理、控制、管理设备 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 26 | | 显示、记录设备 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 27 | | 出入口控制系统 | 主要进出口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 28 | 藏品库房、藏品修复室 | | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 29 | 展厅、大厅 | | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 30 | 配电房 | | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 31 | 停车库（场）管理系统 | 停车库（场） | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 32 | 电子巡查系统 | 主要通道 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 33 | | 馆外应巡逻线路 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 34 | 公共广播系统 | 各区域 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 35 | 防爆安检系统 | 金属探测安检门 | 主要入口 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
| 36 | | X射线安全检查装置 | 主要入口，物品寄存处 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
| 37 | | 手持式金属探测仪 | 主要入口 | 应设 | 宜设 | 宜设 |

表3 博物馆技防配置表（续）

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|-------------|------------|-----------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 38 | 防爆安检系统 | 手持式危险液体探测仪 | 主要入口 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
| 39 | 通信显示记录系统 | | 服务、咨询电话 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 40 | 出入口人员身份核查系统 | | 主要入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |

电影院技防应按表4的规定配置。

表4 电影院技防配置表

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | | |
|----|---------------|------------|-------------------|---------|-----|------|----|
| | | | | I类 | II类 | III类 | |
| 1 | 视频监控系统 | 高清摄像机 | 与外界相通的出入口 | 应设 | 应设 | 应设 | |
| 2 | | | 人行电梯上下行口 | 应设 | 应设 | 应设 | |
| 3 | | | 主通道 | 应设 | 应设 | 应设 | |
| 4 | | | 水、电、通讯控制区域 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 5 | | | 空调、通风系统控制区域 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 6 | | | 库房 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 7 | | | 观众厅、大厅 | 应设 | 应设 | 应设 | |
| 8 | | | 停车库（场）及其出入口、主要通道 | 应设 | 应设 | 应设 | |
| 9 | | | 物品寄存处 | 应设 | 应设 | 应设 | |
| 10 | | | 监控中心 | 应设 | 应设 | 应设 | |
| 11 | 控制、处理、记录、显示装备 | 值班室 | 值班室 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 12 | | | 监控中心 | 应设 | 应设 | 应设 | |
| 13 | 入侵报警系统 | 入侵探测器 | 所在院区或楼宇的周界 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 14 | | | 无人值守的配电机房、中央空调主机室 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 15 | | | 与外界相通窗户 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 16 | | | 排气管道、地下大型管道 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 17 | | | 通信机房 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 18 | | | 重要通信基站 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 19 | | 紧急报警装置 | 进出口、检票处 | 进出口、检票处 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 20 | | | | 门卫室、值班室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 21 | | | | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 22 | | 处理、控制、管理设备 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 | |

表4 电影院技防配置表（续）

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|------------|------------|------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 23 | 入侵报警系统 | 显示、记录设备 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 24 | 出入口控制系统 | | 主要进出口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 25 | | | 库房 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 26 | | | 观众厅、大厅 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 27 | | | 配电房 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 28 | 停车库（场）管理系统 | | 停车库（场） | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 29 | 电子巡查系统 | | 主要通道 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 30 | | | 电影院外应巡逻线路 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 31 | 公共广播系统 | | 各区域 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 32 | 防爆安检系统 | 金属探测安检门 | 主要入口 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
| 33 | | X射线安全检查装置 | 主要入口，物品寄存处 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
| 34 | | 手持式金属探测仪 | 主要入口 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
| 35 | | 手持式危险液体探测仪 | 主要入口 | 应设 | 宜设 | 宜设 |
| 36 | 通信显示记录系统 | | 服务、咨询电话 | 应设 | 应设 | 宜设 |

剧场技防应按表5的规定配置。

表5 剧场技防配置表

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|--------|-------|-------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 1 | 视频监控系統 | 高清摄像机 | 与外界相通的出入口 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 2 | | | 人行电梯上下行口 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 3 | | | 主通道 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 4 | | | 水、电、通讯控制区域 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 5 | | | 空调、通风系统控制区域 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 6 | | | 后台 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 7 | | | 观众厅、大厅 | 应设 | 应设 | 应设 |

表5 剧场技防配置表（续）

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|------------|---------------|-------------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 8 | 视频监控系统 | 高清摄像机 | 停车库（场）及其出入口、主要通道 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 9 | | | 物品寄存处 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 10 | | | 监控中心 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 11 | | 控制、处理、记录、显示装备 | 值班室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 12 | 监控中心 | | 应设 | 应设 | 应设 | |
| 13 | 入侵报警系统 | 入侵探测器 | 所在院区或楼宇的周界 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 14 | | | 无人值守的配电机房、中央空调主机室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 15 | | | 与外界相通窗户 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 16 | | | 排气管道、地下大型管道 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 17 | | | 通信机房 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 18 | | | 重要通信基站 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 19 | | 紧急报警装置 | 进出口、检票处 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 20 | | | 门卫室、值班室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 21 | | | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 22 | | 处理、控制、管理设备 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 23 | | 显示、记录设备 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 24 | | 出入口控制系统 | 主要进出口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 25 | | | 后台 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 26 | 观众厅、大厅 | | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 27 | 配电房 | | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 28 | 停车库（场）管理系统 | 停车库（场） | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 29 | 电子巡查系统 | 主要通道 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 30 | | 剧场外应巡逻线路 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 31 | 公共广播系统 | 各区域 | 应设 | 应设 | 宜设 | |
| 32 | 防爆安检系统 | 金属探测安检门 | 主要入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 33 | | X射线安全检查装置 | 主要入口，物品寄存处 | 应设 | 应设 | 宜设 |

表5 剧场技防配置表（续）

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|----------|------------|-----------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 34 | 防爆安检系统 | 手持式金属探测仪 | 主要入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 35 | 防爆安检系统 | 手持式危险液体探测仪 | 主要入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 36 | 通信显示记录系统 | | 服务、咨询电话 | 应设 | 应设 | 宜设 |

7.2.3 技防要求

7.2.3.1 文博场馆影剧院技防所采用的设施应符合 DB12/522 中 7.2.3 的要求。

7.2.3.2 视频监控数据存储应不少于 30d，防范恐怖袭击重点目标单位视频监控数据存储应不少于 90d。

7.3 物防

7.3.1 物防组成

文博场馆影剧院物防包括防冲撞设施、实体防护设施、应急用品、行包寄存设施等。

7.3.2 物防配置

图书馆物防应按表6的规定配置。

表6 图书馆物防配置表

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|--------|----------------|--------------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 1 | 防冲撞设施 | | 出入口、停车库（场）易受冲撞部位 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 2 | 实体防护设施 | 防盗安全门、金属防护门 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 3 | | 或防尾随联动互锁安全门 | 图书库房、财务室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 4 | | 围墙或栅栏 | 出入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 5 | | 门禁系统 | 工作人员出入口、贵重物品通道和出入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 6 | 应急用品 | 防爆毯（含防爆围栏）、防爆罐 | 入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 7 | | 毛巾、口罩、防毒面罩 | 主要通道、出入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |

表6 图书馆物防配置表(续)

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|------------------|--|------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 8 | 应急用品 | 强光手电、橡皮警棍、防暴盾牌、防暴头盔、防割(防刺)手套、对讲机、手提喇叭、防暴钢叉、防刺服 | 进出口、监控室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 9 | 行包寄存设施(适用于新建图书馆) | | 距离重要部位>30m | 应设 | 应设 | 宜设 |

博物馆物防应按表7的规定配置。

表7 博物馆物防配置表

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|--------|--|--------------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 1 | 防冲撞设施 | | 出入口、停车库(场)易受冲撞部位 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 2 | 实体防护设施 | 防盗安全门、金属防护门 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 3 | | 或防尾随联动互锁安全门 | 文物库房、财务室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 4 | | 围墙或栅栏 | 检票、出入通道口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 5 | | 门禁系统 | 工作人员出入口、贵重物品通道和出入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 6 | 应急用品 | 防爆毯(含防爆围栏)、防爆罐 | 入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 7 | | 毛巾、口罩、防毒面罩 | 主要通道、出入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 8 | | 强光手电、橡皮警棍、防暴盾牌、防暴头盔、防割(防刺)手套、对讲机、手提喇叭、防暴钢叉、防刺服 | 进出口、监控室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 9 | 行包寄存设施 | | 距离重要部位>50m | 应设 | 应设 | 宜设 |

电影院物防应按表8的规定配置。

表8 电影院物防配置表

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|--------|-------------|------------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 1 | 防冲撞设施 | | 出入口、停车库(场)易受冲撞部位 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 2 | 实体防护设施 | 防盗安全门、金属防护门 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 3 | | 或防尾随联动互锁安全门 | 财务室 | 应设 | 应设 | 宜设 |

表8 电影院物防配置表（续）

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|--------|--|--------------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 4 | 实体防护设施 | 围墙或栅栏 | 检票处、出入通道口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 5 | | 门禁系统 | 工作人员出入口、贵重物品通道和出入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 6 | 应急用品 | 防爆毯（含防爆围栏）、防爆罐 | 入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 7 | 应急物品 | 毛巾、口罩、防毒面罩 | 主要通道、出入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 8 | | 强光手电、橡皮警棍、防暴盾牌、防暴头盔、防割（防刺）手套、对讲机、手提喇叭、防暴钢叉、防刺服 | 进出口、监控室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 9 | 行包寄存设施 | | 距离重要部位>50m | 应设 | 应设 | 宜设 |

剧场物防应按表9的规定配置。

表9 剧场物防配置表

| 序号 | 项目 | | 安装区域或覆盖范围 | 设置标准 | | |
|----|--------|--|--------------------|------|-----|------|
| | | | | I类 | II类 | III类 |
| 1 | 防冲撞设施 | | 出入口、停车库（场）易受冲撞部位 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 2 | 实体防护设施 | 防盗安全门、金属防护门 | 监控中心 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 3 | | 或防尾随联动互锁安全门 | 财务室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 4 | | 围墙或栅栏 | 检票处、出入通道口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 5 | | 门禁系统 | 工作人员出入口、贵重物品通道和出入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 6 | 应急用品 | 防爆毯（含防爆围栏）、防爆罐 | 入口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 7 | | 毛巾、口罩、防毒面罩 | 主要通道、进出口 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 8 | | 强光手电、橡皮警棍、防暴盾牌、防暴头盔、防割（防刺）手套、对讲机、手提喇叭、防暴钢叉、防刺服 | 进出口、监控室 | 应设 | 应设 | 宜设 |
| 9 | 行包寄存设施 | | 距离重要部位>50m | 应设 | 应设 | 宜设 |

7.3.3 物防要求

文博场馆影剧院物防所采用的防护器材与设施符合DB12/ 522中7.3.3的要求。

8 非常态反恐怖防范

8.1 等级划分

应符合DB12/ 522中8.1相关规定。

8.2 应急响应措施

8.2.1 三级非常态

应符合本文件第7章的要求，同时应采取以下工作措施：

- a) 安保部门负责人带班组织防范工作；
- b) 安保力量在常态增加 30%以上；
- c) 检查各类防范、处置装备、设施；
- d) 监控中心不应少于 2 人，24h 监视；
- e) 重要部位巡视频次提高；加强出入口控制，对到访人员、车辆、物品进行安全检查；必要时可限制外部车辆进入；
- f) 联系属地职能部门指导反恐怖防范工作；
- g) 根据反恐怖主义工作领导机构、公安机关、业务主管（监管）等职能部门要求采取的其他防范措施。

8.2.2 二级非常态

应符合本文件第8.2.1条的要求，同时应采取以下工作措施：

- a) 单位负责人带班组织防范工作；
- b) 安保力量在常态增加 50%以上；
- c) 各类防范、处置装备、设施处于待命状态；
- d) 保持有线、无线指挥通讯畅通，专人收集、通报情况信息；
- e) 对重要部位加派保安力量；
- f) 重要部位巡视频率较常态提高 1 倍；
- g) 重要部位等除值班人员、抢修人员外，禁止其他人员、车辆出入；
- h) 联系属地职能部门派员指导或参与反恐怖防范工作。

8.2.3 一级非常态

应符合本文件第8.2.2条的要求，同时应采取以下工作措施：

- a) 单位负责人 24h 带班组织防范工作；
- b) 安保力量在常态增加 100%以上；
- c) 启动反恐怖应急指挥部，救援器材、保障和处置力量进入临战状态；
- d) 重要部位必须有 2 名以上安保力量守护；实行 24h 不间断巡查；
- e) 控制出入口，疏散无关人员；重要部位严禁人员出入；
- f) 单位外围设置警戒区域并派员值守，主要出入口设置障碍，严密监视内外动态；
- g) 对单位进行全面、细致检查，转移重要信息、物资；
- h) 配合反恐怖部门、业务主管（监管）等职能部门开展工作。

9 应急预案要求和监督、检查

应符合DB12/ 522中第9章、第10章的要求。

附 录 A
(规范性附录)

文博场馆影剧院反恐怖防范等级划分标准

- A.1 市属公共图书馆(含少年儿童图书馆)为I类目标,区属公共图书馆(含少年儿童图书馆)为II类目标。其他图书馆为III类目标。
- A.2 博物馆按照GA 27分一级风险单位、二级风险单位和三级风险单位。
- A.3 按JGJ 58的规定,电影院可划分为特大型、大型、中型和小型四个规模。
- a) 特大型电影院的总座位数应大于1800个或观众厅不少于11个。
- b) 大型电影院的总座位数宜为1201~1800个或观众厅为8~10个。
- c) 中型电影院的总座位数宜为701~1200个或观众厅为5~7个。
- d) 小型电影院的总座位数宜为501~700个或观众厅不少于4个。
- A.4 按JGJ 57的规定,剧场可划分为特大型、大型、中型和小型四个规模。
- e) 特大型剧场的总座位数应大于1600个。
- f) 大型剧场的总座位数宜为1201~1600个。
- g) 中型剧场的总座位数宜为801~1200个。
- h) 小型剧场的总座位数宜为501~800座。
- A.5 文博场馆影剧院反恐等级划分为三个等级,见表A.1。

表A.1 文博场馆影剧院反恐等级划分

| 序号 | 反恐等级 | 图书馆 | 博物馆 | 电影院 | 剧院(场) |
|----|--------|-------------------|--------|----------|---------|
| 1 | I类目标 | 市属公共图书馆(含少年儿童图书馆) | 一级风险单位 | 特大型电影院 | 特大型剧场 |
| 2 | II类目标 | 区属公共图书馆(含少年儿童图书馆) | 二级风险单位 | 大型电影院 | 大型剧场 |
| 3 | III类目标 | 具有图书馆功能的其他场所 | 三级风险单位 | 中型/小型电影院 | 中型/小型剧场 |